Untersuchungsergebnisse vom Labor für Trinkwasser und Umweltschutz der Stadtwerke Gütersloh vom Oktober ´22

Ort des Wasserwerks				Sennestadt	Sennestadt-West	Windelsbleiche	Nordfassung Schl.Holte-Stukenbrock	Furlbach Schl.Holte-Stukenbrock	Windfang Brackwede	Mittelfassung Schl.Holte-Stukenbrock	Südfassung Hövelhof	Ummeln	Lipperreihe	Hövelhof	Augustdorf	Schl.Holte-Stukenbrock	Schl.Holte-Stukenbrock
Versorgungsbereich (siehe Flyer "Trinkwasserqualität in Bielefeld")				B	B	B	A+B	A+B	C	A+B	A+B	C	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B

Die Untersuchungshäufigkeiten entsprechen den gesetzlichen Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Stoffe/Kennwerte	Einheit	Grenzwerte (GW)	BG Bestimmungsgrenze	Messwerte	Messwerte	Messwerte	Messwerte	Messwerte	Messwerte	Messwerte	Messwerte	Messwerte	Messwerte	Messwerte	Messwerte	Messwerte	Messwerte
Allgemeine Parameter																	
Temperatur der Probe	°C	-	-	10,3	11	11,2	9,9	9,6	11,6	9,9	10,4	12,1	10,4	14	9,4	9,5	13,9
Leitfähigkeit, elektr. bei 25°C	µS/cm	2790	-	337	488	546	201	448	648	204	216	658	235	709	497	518	674
pH-Wert	-	6,5 - 9,5	-	7,8	6,81	7,33	6,85	7,2	7,14	7,16	7,06	8,16	6,61	7,13	7,25	7,22	7,11
Färbung, qualitativ	-	-	-	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
Trübung, quantitativ (in FNU/NTU)	NTU	1	0,1	< 0,1	0,21	< 0,1	0,11	< 0,1	0,72	0,32	< 0,1	0,31	0,16	0,28	< 0,1	< 0,1	0,25
TOC Total Organic Carbon)	mg/l	-	0,3	1,1	1,6	0,9	0,8	0,9	1	1	1,3	2,3	1,3	1,2	1	1,2	0,7
Sauerstoff, gelöst	mg/l	-	0,1	11,4	2,5	9,2	6,4	6	7,6	9,2	9,1	10,6	4,8	5,7	10,5	8,7	0,3
Gesamthärte	mmol/l (°dH)	-	-	1,49 (8,3)	1,77 (9,9)	2,2 (12,3)	0,77 (4,3)	2,15 (12)	2,7 (15,1)	0,86 (4,8)	1,02 (5,7)	2,81 (15,7)	0,98 (5,5)	3,04 (17)	2,58 (14,4)	2,51 (14)	3,06 (17,1)
Härtebereich	-	-	-	weich	mittel	mittel	weich	mittel	hart	weich	weich	hart	weich	hart	hart	hart	
Karbonathärte in °dH	°dH	-	-	6,4	7,5	9,8	3,3	10	13	4	4,8	11	4,2	15	13	13	15
Basenkapazität bis pH 8,2	mmol/l	-	0,05	< 0,05	0,82	0,25	0,23	0,38	0,56	0,13	0,22	< 0,05	0,61	0,67	0,45	0,44	0,71
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	-	-	2,3	2,68	3,51	1,18	3,68	4,6	1,43	1,7	4,09	1,49	5,31	4,5	4,56	5,42
Kationen																	
Calcium (Ca)	mg/l	-	1	57,1	66	86,2	28,6	83,4	104	33,6	39,2	100	36,7	117	101	97,4	115
Magnesium (Mg)	mg/l	-	0,1	1,5	2,8	1,2	1,1	1,6	2,3	0,6	0,8	7,2	1,4	2,5	1,1	1,4	4,4
Natrium (Na)	mg/l	200	0,1	8,3	28,5	22	5,5	8	27,4	2,5	3,4	24,3	7,8	23,5	5,8	6,5	28,3
Kalium (K)	mg/l	-	0,1	1,7	3,9	0,8	1,6	1,6	1,5	0,8	1	5	1	1,2	0,9	1	1,8
Eisen (Fe), gesamt	mg/l	0,2	0,015	< 0,015	< 0,015	< 0,015	< 0,015	< 0,015	< 0,015	< 0,015	0,019	< 0,015	0,027	< 0,015	< 0,015	< 0,015	0,088
Mangan (Mn), gesamt	mg/l	0,05	0,001	0,001	0,07	< 0,001	0,033	0,002	< 0,001	0,017	0,017	0,001	0,019	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,011
Ammonium (NH4)	mg/l	0,5	0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Anionen																	
Chlorid (Cl)	mg/l	250	1	14,4	44,7	38,2	9,5	14,3	39,8	3,7	4,7	41,9	11,3	42,6	11,7	13,2	32,6
Cyanid (Cn), gesamt	mg/l	0,05	0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Sulfat (SO4)	mg/l	250	1	21,6	26,6	26,2	14,9	20,6	28,8	10,6	12	61,7	17,4	32,4	14,9	18,8	43,8
Nitrat (NO3)	mg/l	50	1	13	18	23,3	18,9	10,2	12,5	8,9	6,1	12,2	8,6	9,7	12,9	12,2	1,4
Nitrit (NO2)	mg/l	0,5	0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Fluorid (F)	mg/l	1,5	0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	0,12	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	0,11	< 0,1	< 0,1	0,28
Bromat	mg/l	0,01	-	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003
Anorg. Spurenstoffe																	
Aluminium (Al), gesamt	mg/l	0,2	0,015	0,05	< 0,015	< 0,015	0,14	< 0,015	< 0,015	0,17	0,027	< 0,015	0,13	< 0,015	< 0,015	< 0,015	< 0,015
Antimon (Sb), gesamt	mg/l	0,005	0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Arsen (As)	mg/l	0,01	0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Blei (Pb)	mg/l	0,01	0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Bor (B)	mg/l	1	0,01	0,01	0,02	0,05	0,01	0,01	0,03	< 0,01	< 0,01	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Cadmium (Cd)	mg/l	0,003	0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002
Chrom (Cr), gesamt	mg/l	0,05	0,0005	< 0,0005	0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	0,0006	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Kupfer (Cu)	mg/l	2	0,001	0,002	0,016	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,001	0,001	0,002	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,001
Nickel (Ni)	mg/l	0,02	0,001	< 0,001	0,0033	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,0069	< 0,001	0,0017	0,0054
Quecksilber (Hg), gesamt	mg/l	0,001	0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
Selen (Se)	mg/l	0,01	0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Uran (U)	mg/l	0,01	0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,0022
Zink (Zn)	mg/l	-	0,001	0,002	0,002	0,01	0,005	0,002	0,002	0,003	0,002	0,001	0,003	0,061	0,001	0,003	0,087
Org. Spurenstoffe																	
Benzo(a)pyren	mg/l	0,00001	0,00001	< 0,00001	< 0,00001	< 0,00001	< 0,00001	< 0,00001	< 0,00001	< 0,00001	< 0,00001	< 0,00001	< 0,00001	< 0,00001	< 0,00001	< 0,00001	< 0,00001
Benzol	mg/l	0,001	0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002
1,2-Dichlorethan	mg/l	0,003	0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
Summe PAK (TVO 2001)	mg/l	0,0001	-	< 0,00001	< 0,00001	< 0,00001	< 0,00001	< 0,00001	< 0,00001	< 0,00001	< 0,00001	< 0,00001	< 0,00001	< 0,00001	< 0,00001	< 0,00001	< 0,00001
Vinylchlorid	mg/l	0,0005	0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
Pflanzenschutzmittel (PSM)																	
PSM u. Bioziderodukte	mg/l	0,0005		< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005
2,4-Dichlorphenoxyessigsäure (2,4-D)	mg/l	0,0001		< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Aclonifen	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Atrazin	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Bentazon	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Bifenox	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Bromacil	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Bromoxynil	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Carbetamid	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Chloridazon	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Chlorthalonil	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Chlortoluron	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Clopyralid	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Desethylatrazin	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Desethylterbuthylazin	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Dicamba	mg/l	-	0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005
Dichlorprop (2,4-DP)	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Diflufenican	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Dimefuron	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Dimethachlor	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Dimethenamid	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Diuron	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Ethofumesat	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Flufenacet	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Fluroxypyr-1-methylheptylester	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Flurtamon	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Hexazinon	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Ioxynil	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Isoproturon	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
MCPA	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Mecoprop (MCPP)	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Metalaxyl	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Metamitron	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Metazachlor	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Methabenthiazuron	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Metolachlor	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Metribuzin	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Pendimethalin	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Pethoxamid	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Propyzamid	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Quinmerac	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Simazin	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Terbutryn	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
Terbuthylazin	mg/l	-	0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025	< 0,000025
mikrobiol. Parameter																	
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	KBE/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koloniezahl bei 20°C	KBE/ml	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Enterokokken	KBE/100 ml	0	0	Enterokokken werden nicht an den Wasserwerken, sondern im Netz beprobt. Das gesamte Netz ist frei von Enterokokken.													